

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Obec Brezina, Okres Trebišov		
Došlo dňa:	12. 03. 2020	
Číslo:	32/2020 - 003 65/2020	Skart. znak a lehota: 3
Prílohy:	Ukladací znak: PL 1	Referent: AS

Obec Brezina
Ing. Mária Baloghová
starostka obce
Brezová ulica 151/32
076 12 Brezina



Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Bratislava
32/2020 / -	95/DP/2020	Ing. M. Smatana/ + 421 2 2040 2132	9.3.2020

Vec

Odvolaie voči nesúhlasnému stanovisku – odpoveď
Evidenčné číslo výnimky: 1523/210120/KE/RK

Na základe Vašej žiadosti prijatú dňa 27.2.2020 týkajúcej sa odvolania k stanovisku k umiestneniu stavby „Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci Brezina, na parcelách číslo 715, 279/2, 287/1, 704, 458, 457 registra C a register E - 1044, 1045, 1046, 1049/2 v k.ú. Brezina“ (ďalej len „Stavba“) v ochrannom a bezpečnostnom pásme STL plynovodov D110, D32 PN 2 kPa a D63, D32, D50 PN 280 kPa (ďalej len „NTL a STL plynovody“) Vám zasielame nasledovné vyjadrenie:

Stavba koliduje s bezpečnostným a ochranným pásmom NTL a STL plynovodov prevádzkovateľa distribučnej siete plynovodov, ktorým je spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910 739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3481/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Podľa § 79 ods. 5 a § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o energetike“) zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení možno len po predchádzajúcom súhlase Prevádzkovateľa a za podmienok ním stanovených.

Podľa § 79 ods. 2 písm. e) zákona o energetike je rozsah ochranného pásma NTL a STL plynovodu 1 m na každú stranu od osi NTL a STL plynovodu a podľa § 80 ods. 2 písm. a) zákona o energetike je rozsah bezpečnostného pásma NTL a STL plynovodu 2 m na každú stranu od osi NTL a STL plynovodu.

Dňa 1.9.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého v odvetví plynárenstva musia technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti (t.j. plynárenské zariadenia a pod.) byť v súlade s technickými pravidlami pre plyn, vrátane TPP 90601 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov plynu (1.6.2017).

Prevádzkovateľ týmto v zmysle ustanovenia § 79 ods. 5 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona o energetike a v zmysle TPP 906 01

SÚHLASÍ

s umiestnením Stavby (SO 01, SO 02, SO 03) v ochrannom a bezpečnostnom pásme NTL a STL plynovodov pričom stanovuje nasledovné

PODMIENKY

1. Dodržiavať ustanovenia Dohody č. 0399/20/SPPD/CEZ zo dňa 9.3.2020.

Toto Vyjadrenie nie je možné použiť ako stanovisko k vydaniu stavebného povolenia. V rámci stavebného konania je stavebník povinný predložiť projektovú dokumentáciu Stavby upravenú v zmysle tohto Vyjadrenia na odsúhlasenie Prevádzkovateľovi.

UPOZORNENIE:

Toto Vyjadrenie reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu projektovej dokumentácie a/alebo inej dokumentácie, ku ktorej má dôjsť po vydaní tohto Vyjadrenia je stavebník povinný prerokovať s Prevádzkovateľom a požiadať Prevádzkovateľa o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia a/alebo návrh na začatie konania budú podané najneskôr do 24 mesiacov odo dňa jeho vydania. Pokiaľ stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-distribúcia, a.s., o vydanie nového vyjadrenia. Prevádzkovateľ je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnený toto Vyjadrenie zrušiť v prípade ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých Prevádzkovateľ pri vydávaní tohto vyjadrenia vychádzal alebo v prípade ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto vyjadrenie vydané.

S pozdravom

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 BRATISLAVA 26
IČO: 35910739, IČ DPH: SK2021931109

Ing. Rastislav Prelec
riaditeľ sekcie prevádzky siete a riadenia aktív

Príloha: 1x dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti ev.č. 0399/20/SPPD/CEZ

Telefón: +421 2 2040 2132

Číslo účtu: 2627712668/1100

IČO: 35 910 739

Fax:

Banka: Tatra Banka

IČ DPH: SK2021931109

DIČ: 2021931109